

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Абдулинскому городскому округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам**
461743, г. Абдулино, ул. Красноармейская, д.144/1, тел. факс: (35355) 2-65-35, эл. адрес: pch_abd@mail.ru

Предписание № 5/1/1
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Искринская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Абдулинского городского округа,
Пономаревского и Матвеевского районов по пожарному надзору №5 от 30 января 2018 года, ст.6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч 00 мин
14.02.2018г по 17ч 00мин 01.03.2018г старшим дознавателем ОНД и ПР по Абдулинскому городскому
округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам майором внутренней службы Налетовым Александром
Александровичем проведена плановая выездная проверка территории, зданий и помещений
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Искринская основная
общеобразовательная школа» по адресу: Оренбургская область, Абдулинский район, п. Искра,
ул. Школьная, 2

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Искринская ООШ» Кожаевой Натальей Леонидовной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Вестибюль первого этажа не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	п. 6.34 СНиП 21-01-97 п.4.4.6 СП 1.13130.2009	01.05.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР по Абдулинскому городскому округу,
Пономаревскому и Матвеевскому районам Налетов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

“ 01 ” марта 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «Искринская ООШ»

(должность)

Кожаева Н.Л.

(фамилия, инициалы)

“ 01 ” марта 20 18 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИСКРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

461768 п.Искра, ул.Школьная,д.2,Абдулинский район Оренбургская обл.,
тел.(35355) 33-6-35, e-mail: ou25@mail.ru

Начальнику Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
По Оренбургской области
Н.А.Вериной
Директора МБОУ «Искринская ООШ»
Н.Л.Кожаяевой.

На основании предписания № 23-05 –П от 29.02. 2018 года в МБОУ «Искринская ООШ»
выполнены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений :

№	Мероприятие	Срок устранений	Результаты
1	Учебное расписание привести в соответствие с требованиями п.п.10.8. и 10.11. Сан.ПиН 2.4.2.2821-10	До 01.04.2019	Привели учебное расписание в соответствие с требованиями п.п.10.8. и 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10
2	Обеспечить фактический рацион питания детей в соответствии с утвержденным 10-дневным меню	постоянно	Назначено дисциплинарное взыскание (в виде замечания) на повара МБОУ «Искринская ООШ», обеспечивается фактический рацион питания детей в соответствии с утвержденным 10-дневным меню.

Директор школы: _____ Н.Л.Кожаяева